

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» Г. ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МБУ «СШ» г. Вязьмы)**

215110; Смоленская область, г. Вязьма, Советская площадь, д. 2, т. 4-27-02
ОКПО 26728680; ОГРН 1026700851451; КПП 672201001; ИНН 6722012447
E-mail: dush_vyazma@mail.ru Сайт: дюшш-вязьма.рф

Исх. от апреля 2019 г. №

*ответил исх №18
от 24.06.19*

Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Смоленской области в Вяземском,
Угранском, Темкинских районах
Зыкову А.В.

директора МБУ «Спортивная школа»
г. Вязьмы Смоленской области
Чубарова А.В.

Уважаемый Александр Васильевич!

На представление № -2-8-9 от 09.04.2019 об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения
и постановление № 08-596 о назначении административного наказания по делу
об административном правонарушении № 575, сообщаем следующее:

1. В спортивном зале «Текстильщик» находящегося по адресу, ул. Ленина
д.73 «А»:

а) Объявлено дисциплинарное взыскание администратору спортивного зала
Макарову С.С. (Приказ №64/01-13 от 25.03.2019)

б) Проведены инструктажи по СП 2.1.2.3304-15 с администратором и
рабочими по комплексному обслуживанию

в) В соответствии п. 6.4 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»
спортивный зал до начала занятий и тренировок и после их окончания
проветривается.

г) В соответствии п.п. 7.1.2. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию
объектов спорта» в туалетах присутствуют мыло, бумажные полотенца, педальные
ведра.

д) В соответствии п.п. 4.4. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»
уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специальном помещении для
уборочного инвентаря.

е) Кратность проведения уборки спортивного инвентаря и ковровых
покрытий соблюдается, уборка проводится в соответствии
п. 7.1.4. СП 2.1.2.3304-15

2. В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса находящегося по адресу, проезд 25 Октября:

а) Объявлено дисциплинарное взыскание администратору спортивного зала Тюликову С.А. (Приказ №64/01-13 от 25.03.2019)

б) Проведены инструктажи по СП 2.1.2.3304-15 с администратором и рабочими по комплексному обслуживанию

в) В соответствии п. 6.4 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» спортивный зал до начала занятий и тренировок и после их окончания проветривается, установлен термометр.

г) В соответствии п.п. 8.1-8.3 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» бутилированная питьевая вода находится в коридоре, рядом с помещением дежурного по спортивному комплексу, обеспечен свободный доступ лиц, занимающихся спортом, в течении всего времени их пребывания.

Решается вопрос об очистке и дезинфекции систем приточно-вытяжной вентиляции и закупке моющих пылесосов.

Директор

А. В. Чубаров