



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Вяземского,
Темкинского и Угранского районов
управление надзорной деятельности и
профилактической работы)

пер. Страховой, 2, г. Вязьма, 215100
Телефон: 2-46-01 (код 48131)
ond67@mail.ru

09.04.2019 № -2-8-9
На № от

Директору
МБУ «СШ» г. Вязьма
А.В. Чубарову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**Об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«09» апреля 2019 года

г. Вязьма

Я, начальник отделения отдела – заместитель главного государственного инспектора
Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Смоленской области Коныхин Александр Артурович

(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 47 от «09» апреля 2019 года по делу об административном
правонарушении в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо:
директора МБУ «СШ» г. Вязьма Чубарова Алексея Викторовича

(полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Зарегистрированного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Парковая, д. 10, кв. 13

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что

При проведении 06.03.2019 проверки соблюдения требований пожарной безопасности на
объектах защиты спортивный зал «Текстильщик»; «физкультурно-оздоровительный комплекс»

по адресу (ам): г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 31; г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73А

(указывается дата, место и адрес совершения правонарушения)

нарушены: п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ);

п 6.25* СНиП 21-01-97*

(указываются законодательные и (или) нормативный акт, пункты, которые были нарушены)

а именно:

спортивный зал «Текстильщик»: - на путях эвакуации объекта защиты для отделки стен используются материалы без соответствующих сертификатов (п. 6.25* СНиП 21-01-97*);
- АУПС и СОУЭ объекта защиты неисправна (п. 61 ППР).

«физкультурно-оздоровительный комплекс»: - на путях эвакуации объекта защиты для отделки стен используются материалы без соответствующих сертификатов (п. 6.25* СНиП 21-01-97*)

(формулировка нарушения в строгом соответствии с нарушенным документом)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия: отсутствие запланированных денежных средств на обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, расположенных по адресу: г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 31; г. Вязьма, ул. Ленина, д. 73А

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.7 ст. 26.1, 29.13 КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся представление)

Вам необходимо:

Принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


 (подпись лица, вынесшего представление)

А.А. Коняхин
 (расшифровка подписи)

Представление получил (а)

09.04.2019 директор 
 дата, должность, подпись

Чусаров А.В.
 ФИО

представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)